

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
SI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea din Craiova
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752

Nr. 7758 / 02.11.2016

Referitor la cumpararea directa din data de 04.11.2016,având ca obiect achiziția publică de executie lucrari pentru „Amenajarea spatiilor pentru studenti si reparatii acoperis ” cladirea SCDP Valcea, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unui operator economic, vă aducem la cunoștință următoarele:


Întrebare

1. In listele de cantitati pentru Acoperis Sediul SCDP Valcea :
- la art.1 RPCT26B1 se cere desfacerea invelitorilor.... pe o suprafata de 600 mp.
- la art.2 RPCXI01B- invelitoare din tigla se solicita montarea suprafetei de 240 mp.
Va rugam sa ne comunicati ce se intampla cu diferenta de 360 mp. Nu se mai monteaza intreaga suprafata a invelitorii?
2. Va rugam sa ne transmiteti retetele normelor pentru art.3 RPCJ72A1 asim. din Reparatii camere si art. 5 FE04A1 asim. din Instalatii sanitare bai+bucatarie, deoarece in retetele normelor de baza apar materiale care nu sunt necesare lucrarilor ce trebuiesc executate.

Raspuns

1. Suprafata totala de montat va fi de 600 mp, din care 240 mp tigla noua (material pus la dispozitie de beneficiar), restul de 360 mp va fi tigla din recuperari.
2. Pentru art.3 RPCJ72A1 asim. Reparatii camere se refera la curatirea peretilor de huma si reparatiile fisurilor.
Pentru art.5 FE04A1 asim. din Instalatii sanitare bai + bucatarie, sunt legaturile de la boilere la chiuvete si cabinele de dus.
Materialele din analiza de pret asimilata care nu sunt necesare nu se coteaza.

Șef Serviciu Achiziții Publice,
Ec. Maria Eugenia Mocanu



Întocmit,
Ec. Iulia Maria Dragomir

782