



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
Universitatea din Craiova  
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Nr. 285 data 20.01.2017

Referitor la achiziția directă din data de 26.01.2017, având ca obiect achiziția de achiziție de sistem de monitorizare și deschidere în caz de situații de urgență supravegheate în dispeceratul instalat/avizat al instituției, reprezentând o extindere a rețelei de securitate precum și instalarea acestuia, publicată în SEAP- anunț publicitate nr. 72951/18.01.2017, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unui operator economic, vă aducem la cunoștință următoarele:

### Întrebare

1. Sa se specifice modelul și producătorul centralei master din dispecerat pentru a putea oferi ceva compatibil.
2. Usile de acces sunt simple sau duble? Se poate aproxima lățimea și greutatea acestor usi și dacă sunt usi RF?
3. Există analiză de risc la securitate fizică?

### Răspuns

1. Producătorul centralei este INNER RANGE, model Concept 4000.
2. Pentru cele două intrări sunt prezente pe teren câte două usi pentru fiecare intrare, având fiecare ușă lățimea de cca 1,8 m, înălțime cca 3,3 m, grosime cca 5 cm, material – stejar masiv.

Este necesară deschiderea unei singure usi din cele două aferente fiecărei intrări monumentale.

3. Da, analiza de risc la securitate fizică prevede solicitările expuse de autoritatea contractantă.

Sef Serviciu Achizitii Publice  
Ec. Maria Eugenia Mogașu



Întocmit,  
Ec. Iulia Dragomir