



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea din Craiova
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

4360 11.07.2023

Referitor la anunțul de participare simplificat din data de 07.07.2023, având ca obiect „Achiziție lucrări de reparații și amenajare spații Stațiunea Didactică Banu Maracine”, publicată în SEAP la publicitate anunțuri nr. ADV1373415/07.07.2023, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unui operator economic, vă aducem la cunoștință următoarele:

Întrebare:

1. Va rugăm să ne transmiteți rețeta pentru norma YC01 pe care o folosiți în cadrul devizului „Construcții și Instalații” la punctele 6,8,9,10. Folosiți aceeași normă pentru servicii diferite și am dori rețeta.

Răspuns

1. Se va respecta formularul F3 –Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări(simbol articole, capitolul de lucrări- descrierea activității, UM și cantitatea) conform caietului de sarcini.

Retetele pentru articolele de la punctele 6;8;9 și 10 vor cuprinde consumurile și normele proprii aferente tehnologiilor de execuție pe care le oferiți cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în caietul de sarcini.

Întrebare:

2. Va rugăm să ne precizați la "Devizul: Instalații Electrice" articolele nr.7 -EC05A1 cantitate 190 ml, articolul nr.8- EC05A1 cantitate 145 ml și articolul nr.9 -EC05A1 cantitate 30 ml ce timp de cablu va trebui să folosim și dacă la articolul "nr.16 EF05Dlasim Tablou de apartament tip bloc electric bloc electric cu 8 circuite ", în acest tablou se va monta doar siguranța prevăzută la articolul "nr.17-ED02FI Siguranța automată 3P+N ,32A - 1BUC" sau ați mai prevăzut și alte siguranțe.

Răspuns

2. Se va respecta formularul F3 –Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări (simbol articole, capitolul de lucrări -descrierea activității, UM și cantitatea) conform caietului de sarcini.

Pentru articolele nr.7;8 și 9 dintr-o eroare nu apare asim în denumirea simbolului.

Pentru oferta se va respecta forma formularului iar în rețeta veți lua în calcul astfel:

-pentru art.7 - Cablu energie MYYM 3x 1,5 mmp

-pentru art.8 - Cablu energie MYYM 3x 2,5 mmp

-pentru art.9 - Cablu energie MYYM 5x4 mmp

-art.16. Tablou de apartament tip bloc electric cu 8 circuite va fi echipat cu siguranța automată P+N 10A- 1 buc; siguranța automată P+N 16A- 2 buc și siguranța automată P+N 25A- 1 buc.

Siguranța automată 3P+N, 32A de la art.17 se va monta în tabloul general de alimentare existent.

Întrebare:

3. În lista de cantități de lucrări pentru devizul construcției și instalației, la art. 31 RPSC62A1

– se solicită înlocuire obiecte sanitare, etajera 2 buc, dispencer prosoape 2 buc, dispencer hartie 2 buc și dozator săpun 2 buc - rezultând procurarea a 8 buc, și nu 1 buc cum reiese din colana Cantitate.

Va rugăm să ne comunicați care este cantitatea corectă.

Raspuns 3. Se va respecta formularul F3 –Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (simbol articole, capitolul de lucrari- descrierea activitatii, UM si cantitatea) conform caietului de sarcini.

Pentru Art.37 dintr-o eroare la UM apare buc. in loc de set.

Art.31 RPSC62A1 asim - Inlocuire obiecte sanitare (etajera portelan=2 buc;dispencer prosoape hartie=2 buc;dispencer hartie=2 buc;dozator sapun lichid=2 buc) va avea in reteta obiectele solicitate in descrierea activitatii si va cuprinde consumurile si normele proprii aferente tehnologiilor de executie pe care le ofertati cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in caietul de sarcini.

Întrebare:

4. In devizul instalatii electrice, la art. 7, 8, 9 EC05A1 va rugam sa ne precizati tipul de cabluri si sectiunea acestora.

Raspuns 4. Se va respecta formularul F3 –Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (simbol articole, capitolul de lucrari -descrierea activitatii, UM si cantitatea) conform caietului de sarcini.

Pentru articolele nr.7;8 si 9 dintr-o eroare nu apare asim in denumirea simbolului.

Pentru oferta se va respecta forma formularului iar in reteta veti lua in calcul astfel:

-pentru art.7 - Cablu energie MYYM 3x 1,5 mmp

-pentru art.8 - Cablu energie MYYM 3x 2,5 mmp

-pentru art.9 - Cablu energie MYYM 5x4 mmp

Întrebare:

5. La art. 16, din acelasi deviz, EF05D1 se cere un bloc electric cu 8 circuite.

Va rugam sa ne spuneti daca acesta se vrea echipat cu sigurante automate, tipul sigurantelor si numarul acestora.

Raspuns 5. Pentru art.16. Tablou de apartament tip bloc electric cu 8 circuite va fi echipat cu siguranta automata P+N 10A- 1 buc; siguranta automata P+N 16A- 2 buc si siguranta automata P+N 25A- 1 buc.

Sef Birou Achizitii pentru Investitii si Tehnic
Ec. Iulia Maria DRAGOMIR

