

CUPRINS

1. Obiectul contractului.
2. Definierea prestației, durata acesteia.
3. Date tehnice ale clădirii.
4. Cerințe minime obligatorii privind eligibilitatea prestatorului.
5. Obligații principale ale prestatorului pe timpul contractului.
6. Cerințe minime privind întocmirea și prezentarea ofertei.
7. Prevederile legale și documentele de referință.

CAIET DE SARCINI

pentru

SERVICII DE PROIECTARE SISTEM DE DETECȚIE, SEMNALIZARE, AVERTIZARE LA INCENDIU

- Proiectare sistem de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu – Casa Universitarilor

1. Obiectul Contractului.

Obiectivul principal al contractării prestației este îndeplinirea cerințelor legale față de îmbunătățirea securității la incendiu la obiectivul Casa Universitarilor din Craiova.

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de proiectare pentru instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.

2. Definirea prestației, durata acesteia, cerințe privind.

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii privind proiectarea de sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu la Casa Universitarilor, după cum urmează:

Proiectarea sistemului se va face în conformitate cu normativul P118/3/2013.

3. Date tehnice ale clădirii.

Clădirea este construită în anul 1830 cu subsol, parter, etaj și mansarda, care servește activități de alimentație publică, cazare, culturale.

Clădirea este clasificată „Monument istoric”.

Aria construită: 533mp.

Număr de încăperi:

Subsol: 13, suprafața utilă 177.20mp

Parter: 17, suprafața utilă 370mp

Etaj: 18, suprafața utilă 420mp

Mansarda: 7, suprafața utilă 73mp

Prestatorul poate vizita obiectivul în scopul întocmirii ofertei, de luni până vineri între orele 10.00 – 15.00.

4. Cerințe minime obligatorii privind eligibilitatea prestatorului.

Societatea prestatoare să aibă și să prezinte în copie autorizația din partea IGSU pentru proiectare sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu.

5. Obligații principale ale prestatorului pe timpul contractului.

a. Personalul prestatorului va respecta toate normele de securitate și sănătate în munca precum și de mediu aplicabile în obiectivele Universității din Craiova. În acest sens se va semna la încheierea contractului un protocol de securitate și sănătate în munca ale cărui clauze sunt obligatorii pe întreaga durată a contractului.

b. Prestatorul va respecta canalele de comunicație cu Universitatea din Craiova.

c. Prestatorul are obligația să obțină avizul de securitate la incendiu din proprie răspundere.

d. Termenul de realizarea proiectului și obținerea avizului ISU este de 45 de zile lucrătoare.

e. Lucrarea va fi considerată recepționată după obținerea avizului de securitate la incendiu.

6. Cerințe privind întocmirea și prezentarea ofertei

La întocmirea ofertei se va ține seama în integralitate de prevederile caietului de sarcini.

7. Prevederile legale și documentele de referință

Se vor pune la dispoziția ofertantului documentația tehnică a clădirii – Plan de Intervenție, scenariu de securitate la incendiu.

Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor, standardelor și prescripțiilor în vigoare, în special a prevederilor cuprinse în:

- Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
- Ordin nr. 87 din 06/04/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- ORDIN pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standardele europene armonizate și a specificațiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcții. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Nr. 1.125/30.XI.2004.
- Legea 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
- O.M.A.I. 163/2007 - privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- P 118/3/2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor – instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu;
- HG - 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu;

Întocmit :
Simionescu Adrian

