



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Universitatea din Craiova

Direcția Achiziții Publice

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411753

Nr.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

CLARIFICARE

Nr. 179 Data 17.01.2017

Referitor la anunțul de cumpărare directă „Achiziția a doua usi rezistente la foc - RF minim 45 min (cu montaj inclus)” publicat în SEAP sub nr. 72575/17.01.2017, cod CPV: 44221220-3 – Usi Ignifuge.

În urma solicitării de clarificări din partea operatorilor economici, aducem următoarea clarificare:

Întrebare

Va rugăm detaliați dimensiunile usilor rezistente la foc.

Răspuns

Conform cererii de oferta s-a solicitat prezenta la fața locului a ofertantului din următoarele motive:

- Dimensiunile solicitate sunt pentru protecția golurilor de acces în pod, conform P118/1999.
- Montajul URF va fi pe orizontală (tip chepeng).
- Datorită greutății mari a usilor solicităm o deschidere a acestora de aproximativ 120x94 cm pentru o bucată și de aproximativ 120x87 cm pentru cealaltă bucată.

Intocmit
Sef Compartiment SUSPP
Codrut Cosmeleata