

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea din Craiova
Direcția Generală Administrativă
Serviciul Achiziții Publice
Str.Libertății, nr.19 tel/fax: 0251/411752



Nr. 605 / 31.01.2018

Referitor la anunt publicitate numarul 151234, având ca obiect achiziția publică de "Echipament ventilatie Bucatarie –Tubulatura evacuare aburi hota", în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unor operatori economici, vă aducem la cunoștință următoarele:


Întrebare:

1. Avand in vedere faptul ca diametrul de evacuare al hotei este de 400 mm va rugam sa clarificati daca diametrul interior al tubulaturii de inox care se va monta este de 400 mm. Solicitam aceasta clarificare deoarece in Fisa tehnica nr.1 nu se specifica daca diametrul tubulaturii 500 mm este interior sau exterior.

Raspuns:

1. Ventilatorul de exhaustor are orificiile de intrare si iesire de 500 mm. In functie de situatia din teren se va folosi, daca va fi cazul, reductie de sectiuni.

Șef Serviciu Achiziții Publice,
Ec. Maria Eugenia Mocanu



Întocmit,
Ec. Iulia Maria Dragomir