



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
Universitatea din Craiova  
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Nr. 1807 data 28.03.2017

Referitor la achiziția directă din data de 30.03.2017, având ca obiect achiziția publică de lucrări de reparații și revizuire tamplarie exterioară din aluminiu Cămin studentesc nr.10 și Cămin studentesc nr.12 Campus FEFS, anunț publicitate nr. 82628/24.03.2017, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unor operatori economici, vă aducem la cunoștință următoarele:

Întrebare

1. Va solicităm să precizați următoarele:
  - a) Tipul profilului (cu sau fără barieră termică)
  - b) Tipul sistemelor de închidere a ferestrelor (simplu sau oscilobatant)
  - c) Ce înțelegeți prin mecanism de ghidare
  - d) Grosimea pachetului de geam termopan
  - e) Pentru stabilirea pretului pentru revizuirea tamplariei este necesar să se precizeze numărul pieselor de revizuit (cate uși, cate ferestre)
2. Care este dimensiunea ferestrelor la care se vor monta sisteme de închidere?

Răspuns

1.
  - a) Tamplaria din aluminiu la ferestre este montată la exterior și este prevăzută cu barieră termică
  - b) Tipul sistemelor de închidere a ferestrelor este oscilobatant
  - c) Mecanism de ghidare: Blocator – piesa de blocare care se montează pe toc
  - d) Grosimea pachetului de geam termopan este: 4-16-4
  - e) Căminul nr.12 – 13 buc ferestre de revizuit  
Căminul nr 10 - 210 buc ferestre de revizuit  
- 20 buc uși din aluminiu, 9 buc uși din PVC, 1 buc ușă din lemnOferta de preț se va prezenta conform solicitărilor din caietul de sarcini.

2. Dimensiunile pentru canatele mobile (ferestrele unde se vor monta sistemele de închidere)  
Căminul nr. 12 - 1000 x 1050 - ferestrele au aceleași dimensiuni  
Căminul nr. 10 - 500 x 1000 - ferestrele au aceleași dimensiuni

Șef Serviciu Achiziții Publice,  
Ec. Maria Eugenia Mocanu



Întocmit,  
Ec. Iulia Maria Dragomir

122