




ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
Universitatea din Craiova  
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752



Referitor la achiziția directă din data de 03.02.2017, având ca obiect achiziție de sistem de monitorizare și deschidere în caz de situații de urgență supravegheate în dispeceratul instalat/avizat al instituției, reprezentând o extindere a rețelei de securitate precum și instalarea acestuia, publicată în SEAP- anunț publicitate nr. 73813, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unui operator economic, vă aducem la cunoștință următoarele:

### Întrebare

1. „Centrala modulară 16 zone” -se referă la centrala de efracție cu 16 zone cu control acces integrat sau centrala dedicată de control acces pentru 16 uși ?
2. „Electromagnet”- caracteristica principală a unui electromagnet reprezintă forța de retenție (ex. Model electromagnet de 280 kgf) care este forța de retenție pentru ușile securizate?
3. „Camera video interior IP” lentila varifocală sau lentila fixă?
4. Care este distanța pe care trebuie să vizualizeze această cameră?
5. Sistemul de supraveghere din câte camere este format?  
-doriți ca imaginile să fie stocate pe suport HDD sau numai la vizualizare în timp real?  
-înregistrare pe dispozitiv NVR sau PC?
6. „Contact magnetic”- pentru ce doriți utilizarea acestui contact magnetic?(ex.detectie efracție sau starea ușii închisă/deschisă).


### Răspuns

1. „Centrala modulară 16 zone” -se referă la centrala de efracție cu 16 zone.
2. Electromagnet 500kgf.
3. Camera video varifocală, unghi cât mai mare, integrată în sistemul deja existent.
4. Se dorește distanța vizualizare aproximativ 15m.
5. Pentru aplicația la care faceți referire se vor monta două camere ce vor fi integrate sistemului deja instalat în Dispecerat, lucrarea constituie o extensie a sistemelor deja instalate/avizate.

Inregistrarea se face pe dispozitiv NVR, deja existent- marca Panasonic, cu vizualizare în timp real de către dispecerul de serviciu.

6. Contactul magnetic se va folosi pentru monitorizarea stării ușii( închis/ deschis)- semnalizată în Dispecerat.

Sef Serviciu Achizitii Publice  
Ec. Maria Eugenia Mocanu



Întocmit,  
Ec. Iulia Dragomir

7/2